



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁUKOWIE**

Zakład Gospodarki Komunalnej  
Krzywda

Wpłynęło:  
Data: 23.02.2024 L. dz. 169  
Podpis: [signature]

Łuków, dnia 05.02.2024 r.

21-400 Łuków, ul. Spółdzielcza 4  
tel. 25 798-21-96, fax. 25 798-71-78

*psse.lukow@sanepid.gov.pl, https://gov.pl/web/psse-lukow*

ONS.HK.903.1.6.1.2024.MC

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krzywda za 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.),
- § 21.1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.)

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranymi w wyznaczonych punktach zgodności w ramach kontroli urzędowej w dniu:

- 17.04.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/104/2023 z dnia 20.04.2023 r.;
- 13.11.2023 r. - sprawozdanie z badania wody Nr LAB.PW-W-9051/388/2023 z dnia 14.11.2023 r.;

oraz w ramach kontroli wewnętrznej w dniach:

- 17.02.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/20039/02/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- 17.02.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/20032/02/2023 z dnia 24.02.2023 r.
- 05.05.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/K/0876/06/2023 z dnia 05.06.2023 r.
- 05.05.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/K/0877/06/2023 z dnia 05.06.2023 r.
- 19.06.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/75335/06/2023 z dnia 23.06.2023 r.
- 19.06.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/75336/06/2023 z dnia 23.06.2023 r.
- 05.07.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/82384/07/2023 z dnia 07.07.2023 r.
- 05.07.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/82450/07/2023 z dnia 07.07.2023 r.
- 05.07.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/83269/07/2023 z dnia 10.07.2023 r.
- 05.07.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/83349/07/2023 z dnia 10.07.2023 r.
- 07.09.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/110943/09/2023 z dnia 12.09.2023 r.
- 10.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/132752/10/2023 z dnia 24.10.2023 r.
- 10.10.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/132751/10/2023 z dnia 24.10.2023 r.
- 20.11.2023 r. sprawozdanie z badania wody nr SB/148023/11/2023 z dnia 24.11.2023 r.

**z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę KRZYWDA  
stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu**

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Badania laboratoryjne próbek wody pobranych z WZZ Krzywda:

- w ramach kontroli urzędowej, badania przeprowadzone przez: Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska (Numer akredytacji AB 487),
- w ramach kontroli wewnętrznej, badania przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna (Numer akredytacji AB 313) i Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk (Numer akredytacji AB 313).

Szczegółowe zestawienie stwierdzonych przekroczeń (bakterii grupy coli, ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, mętności) zostanie przedstawione w ocenie obszarowej jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Łukotanie  
*Elżbieta Podgórska*

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie, ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywda,
2. Wójt Gminy Krzywda,
3. A/a.

Sporządził: *Martyna Cholewska, Sekcja HK, tel. kontaktowy 25 798 21 96 wew. 13*